

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ<sup>(1)</sup>**  
**ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Κ.Υ.Ε. ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ			ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α <sup>(2)</sup> (ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ)	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β <sup>(2)</sup> (ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ)	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ <sup>(2)</sup> ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
<b>ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>					
<b>ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ (Αίτηση για Άδεια Οικοδομής πριν την 17-2- 1989)</b>	<b>ΧΡΗΣΗ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ ΗΤΑ</b>	<b>ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ (Αίτηση για Άδεια Οικοδομής μετά την 17-2- 1989)</b>			
Πυροσβεστική Διάταξη 3/2015 (Β' 529), όπως κάθε φορά ισχύει <sup>(3)</sup>	<b>ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ (Χ.Σ.Κ.)</b>	Άρθρο 10 του Π.Δ. 71/1988 (Α' 32), όπως κάθε φορά ισχύει <sup>(5)</sup>	Χ.Σ.Κ. πλην κατηγοριών Β και Γ με Θεωρητικό πληθυσμό ≤ 150 ατόμων <sup>(10)</sup>	- Όλες οι άλλες περιπτώσεις πλην κατηγοριών Α και Γ - Χ.Σ.Κ. που χρησιμοποιούν υγραέριο (φιάλες ή δεξαμενές)	- Θέατρα - Κινηματογράφοι
Για <u>Θέατρα</u> : Ν. 4229/2014 (Β' 8), όπως κάθε φορά ισχύει <sup>(4)</sup> , σε συνδυασμό με το άρθρο 10 του Π.Δ. 71/1988 (Α' 32), όπως κάθε φορά ισχύει <sup>(5)</sup>		Για Χ.Σ.Κ. με θεωρητικό πληθυσμό ≤ 50 άτομα: Άρθρο 9 του Π.Δ. 71/1988 (Α' 32), όπως κάθε φορά ισχύει <sup>(8)</sup>			
Πυροσβεστική Διάταξη 8/2016 (Β' 165/2017), όπως κάθε φορά ισχύει <sup>(6)</sup>	<b>ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ</b>	Άρθρο 9 του Π.Δ. 71/1988 (Α' 32), όπως κάθε φορά ισχύει <sup>(8)</sup>	Καταστήματα με συνολική στεγασμένη επιφάνεια ≤ 1000 τ.μ.	- Όλες οι άλλες περιπτώσεις - Καταστήματα με αποθήκευση φιαλών υγραερίου > 200 kg	-
Πυροσβεστική Διάταξη 17/2016 (Β' 388), όπως κάθε φορά ισχύει <sup>(7)</sup>	<b>ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ</b>	Άρθρο 8 του Π.Δ. 71/1988 (Α' 32), όπως κάθε φορά ισχύει <sup>(9)</sup>	Σε όλες τις περιπτώσεις	-	-

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

**(1)** Οι κατηγορίες κινδύνου Α, Β και Γ του Παραρτήματος Γ αφορούν αποκλειστικά τα Καταστήματα, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας (Πεδίο εφαρμογής), και δεν αφορούν άλλους Χώρους Συνάθροισης Κοινού ή Καταστήματα ή Γραφεία, όπως γυμναστήρια, σχολές χορού, καταστήματα ρούχων, παιχιδιών, γραφεία εταιρειών κλπ.

**(2)** Βλέπε παρ. 2 του άρθρου 9 της παρούσας.

- (3) url: [http://www.fireservice.gr/pyr/cms\\_files/dynamic/c285743/doc.file/pd32015\\_el\\_GR.pdf](http://www.fireservice.gr/pyr/cms_files/dynamic/c285743/doc.file/pd32015_el_GR.pdf)
- (4) url: [http://www.fireservice.gr/pyr/cms\\_files/dynamic/c251503/doc.file/n4229\\_2014\\_el\\_GR.pdf](http://www.fireservice.gr/pyr/cms_files/dynamic/c251503/doc.file/n4229_2014_el_GR.pdf)
- (5) url: <http://www.fireservice.gr/pyr/site/home/LC+Primary+Menu/Nomothesia/Piroprostasia/Nea/PublicAreas.csp>
- (6) url: [http://www.fireservice.gr/pyr/cms\\_files/dynamic/c80621/doc.file/pd8\\_2016\\_el\\_GR.pdf](http://www.fireservice.gr/pyr/cms_files/dynamic/c80621/doc.file/pd8_2016_el_GR.pdf)
- (7) url: [http://www.fireservice.gr/pyr/cms\\_files/dynamic/c305783/doc.file/17\\_2016\\_el\\_GR.pdf](http://www.fireservice.gr/pyr/cms_files/dynamic/c305783/doc.file/17_2016_el_GR.pdf)
- (8) url: <http://www.fireservice.gr/pyr/site/home/LC+Primary+Menu/Nomothesia/Piroprostasia/Nea/Katastimata.csp>
- (9) url: <http://www.fireservice.gr/pyr/site/home/LC+Primary+Menu/Nomothesia/Piroprostasia/Nea/Grafeia.csp>
- (10) **ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (Θ.Π.):**
- (α) Καφετέρια σε υφιστάμενο κτίριο με ωφέλιμη επιφάνεια (κύρια χρήση) για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων 100 τ.μ.  
Θεωρητικός πληθυσμός = Ωφέλιμη επιφάνεια / συντελεστές σύμφωνα με το Πίνακα 1 της υπ' αριθ. 3/2015 Πυροσβεστικής Διάταξης  
Θεωρητικός πληθυσμός = 100 τ.μ. / 1,4  
Θεωρητικός πληθυσμός = 71 < 150 → **Υπάγεται στην κατηγορία κινδύνου Α**
- (β) Καφέ-Μπαρ σε νεόδμητο κτίριο με ωφέλιμη επιφάνεια (κύρια χρήση) για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων 130 τ.μ. και για ορθίους 10 τ.μ.  
Θεωρητικός πληθυσμός = Ωφέλιμη επιφάνεια / συντελεστές σύμφωνα με την παρ. 2.1.1. του άρθρου 10 του Π.Δ. 71/1988  
Θεωρητικός πληθυσμός = 130 τ.μ. / 1,1 + 10 τ.μ. / 0,50  
Θεωρητικός πληθυσμός = 118 + 20 = 138 < 150 → **Υπάγεται στην κατηγορία κινδύνου Α**